

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
w Kaliszu  
62 – 800 Kalisz, ul. Kościuszki 6

tel. 62 767 76 41, fax. 62 767 76 42, e – mail: laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl



AB 578

## SEKCJA BADANIA WODY I GLEBY

### SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr HKL/N – 306/2023

Nr próbki: HKL/N - 306/2023

protokół poboru nr ON-HK.903.97.2023

Zlecenie z dn. 02 stycznia 2023r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badań wody nr OL-HKL.9050.7.2023

Nazwa i adres zleceniodawcy: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu  
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz

#### Informacje podane przez zleceniodawcę

Miejsce pobierania próbki: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji ul Łódzka 19-29,62-800 Kalisz  
- woda w natryskach Punkt: natrysk szatnia nr 1(drugi po lewej)

Obiekt badania: próbka wody na pływalniach

Metoda pobierania próbki: PTW– HK-01 wyd. 3 z dn. 22.03.2013r.;  
pobieranie według planu pobierania zleceniodawcy.

Próbki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Klaudia Nowacka  
szkolenie z dnia 31.05.2019r.

Data/godzina pobierania: 24.02.2023/10<sup>05</sup>

Oznaczenie próbki w terenie: 6

Temperatura próbki w chwili pobierania: 48,9°C

Temperatura otoczenia: -

Stan próbki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami<sup>2</sup>

Sekcja Badania Wody i Gleby nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbki.

Data przyjęcia: 24.02.2023

Data rozpoczęcia badania: 24.02.2023

Data zakończenia badania: 08.03.2023

### Wyniki badań mikrobiologicznych dla próbki nr: HKL/N – 306/2023

Lp.	Parametr	Wynik pomiaru	Jednostka	Identyfikator metody badawczej	Niepewność pomiaru	Dopuszczalna wartość*
1.	Liczba Legionella sp.	6400	jtk / 100 ml	PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 Matryca A, procedura 5 pożywka A (BCYE), procedura 7 pożywka C (GVPC) R	4590;8923	<100 <sup>(6)</sup>

Wynik badania Legionella sp. został podany z procedury 5 pożywka A (BCYE)